

52230041000107831906

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон:
(831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E-mail: sanepid@sinn.ru

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах
города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор

603002, г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, д.4,
E-mail: vy070@mts-nn.ru Телефон: (831) 246-79-72 Факс: (831) 246-79-73

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17.10.2023 № 2023-52-14-28-1943-ПВ

ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 603002, г. Нижний Новгород, ул.
Луначарского, д.4

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом экспертом

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском,
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа г. Бор
Гореловой Ириной Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

в отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№322» (МАДОУ «Детский сад № 322») ИНН 5259029260 ОГРН: 1025202844204

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего
образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в буфетной группы №3 набухла и отслаивается краска со стен и потолка, что является
нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому,

«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов
протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

- конструкция окон групп №№ 2, 3, 5, 6 не обеспечивает возможность проведения
проветривания помещений в любое время года (рамы ветхие, при открывании может
выпасть стекло), что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 согласно которому,

«Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания
помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в

торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)»;

- остекление окон спортивного зала выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 согласно которому,

«Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 322» (МАДОУ «Детский сад №322»)

ИНН 5259029260 ОГРН: 1025202844204

603044, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, БЕРЕЗОВСКАЯ УЛИЦА, 74,

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1.Провести ремонт в буфетной группы №3.

Срок исполнения - до 01.10.2025г.

2.Оборудовать оконные проемы окнами, конструкция которых обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Срок исполнения - до 01.10.2025г.

3.Остекление окон спортивного зала выполнить из цельного стекла.

Срок исполнения - до 01.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 322»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт ТО в
Канавинском, Московском,
Сормовском районах г.Н.Новгорода
и г.о.г.Бор



И.Н. Горелова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» октября 2023 г.

(подпись)

Е.С. Стрижева

Е.С. Стрижева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корпус 5

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)